

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento di Sanità Pubblica
Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Ovest (SC)
UO Ambiente, Igiene Edilizia e Urbanistica Ovest (SS)

Il Responsabile

Comune Di Zola Predosa
UTC, SUAP, SUE
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.
it

OGGETTO: Risposta a: PEC CR - CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA 2 DI 2

Con riferimento alla Vs richiesta di parere per "PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. n. 24/2017 COMPORTANTE VARIANTE AL RUE VIGENTE, per l'approvazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione di unità immobiliari, in edificio esistente, già adibite all'esercizio farmaceutico in Via Risorgimento 232 E 232/A." (pratica acquisita con ns prott. n. 49919 e 49927 del 19 aprile 2019), la Scrivente Unità Operativa comunica quanto segue:


Atteso che l'intervento riguarda l'ampliamento e la ristrutturazione di unità immobiliari commerciali, in edificio esistente, già adibite all'esercizio farmaceutico, in Comune di Zola Predosa, in via Risorgimento n. 232 e 232/A, in ambito di RUE "AUC - Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali" e la relativa Variante Urbanistica al RUE per il potenziamento dell'esercizio farmaceutico esistente;

Tenuto conto che ai sensi della LR 15/2013 e della DGR 193/2014 la AUSL non è soggetto titolato all'espressione di pareri su questa specifica tipologia di attività, ma esclusivamente sulla variante urbanistica così come stabilito dal DPCM 12 gennaio 2017 e dall'articolo 19 della LR 19/1982.

Esaminata la documentazione pervenuta, per la sola variante urbanistica, e facendo salvo il parere di altri enti e organi competenti, si ritiene l'intervento ammissibile. Si ricorda il rispetto di quanto disposto dalla Delibera Interministeriale 04 febbraio 1977 e dal DM 26 marzo 1991 per quanto attiene a rete idrica o fognaria. Si ricorda altresì che nessun locale o area per la quale sia prevista o prevedibile la permanenza di persone può essere interessata da valori di campo elettrico pari o superiori a 6V/m e a valori di induzione magnetica pari o superiori a 3,0 microtesla ai sensi dei DPCM 08 luglio 2003 alte e basse frequenze.

Si ritiene altresì, facendo salvo il parere di ARPAE, che la variante urbanistica non sia assoggettabile a procedura di VAS.

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da:

Patrizia Maurizi

Responsabile procedimento:
Patrizia Maurizi

Via Cimarosa 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39.051 596970 fax +39.051.596977
dspcasalecchio@ausl.bologna.it
dsp@pec.ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202