

arlst.Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) - Prot. 22/04/2024.0026153.U Copia conforme dell'originale



SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO
UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA
ING. DAVIDE PARMEGGIANI



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SUAP edilizio
Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1
40069 Zola Predosa

Inviato via PEC:
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

RIF. PRATICA. PROT. N. 0025724 DEL 19/04/2024

**Oggetto: Titolo edilizio per realizzazione impianto fotovoltaico su pensiline e opere di
connessione, realizzazione di cabine in Autostrada A14 Bologna-Taranto Area Di
Servizio La Pioppa Est Km 741pratica 1/PAS/2024 acquisita al prot. 9999 del
28/03/2024 – Parere di competenza.**

A riscontro della convocazione ricevuta con Prot. n. 0025724 del 19/04/2024, in merito all'argomento in oggetto e alla relativa convocazione della Conferenza di Servizi, visionata la documentazione resa disponibile, si precisa quanto di seguito riportato.

Le opere progettate non interessano direttamente corsi d'acqua demaniali di competenza dello scrivente Settore. Il corso d'acqua più prossimo all'area di intervento è il Rio Cavanella che appartiene al reticolo idrografico gestito dal Consorzio della Bonifica Renana, di conseguenza, il Consorzio è legittimato a svolgervi tutte le attività previste sui canali di bonifica dal RD 368/1904. Per quanto sopra precisato, si rimanda al Consorzio della Bonifica Renana l'espressione del parere idraulico di competenza, se dovuto.

Per quanto attiene agli effetti delle opere nei confronti dell'impermeabilizzazione delle aree verdi, con riferimento all'art. 20 delle Norme del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Torrente Samoggia (controllo degli apporti d'acqua in pianura e nel territorio collinare), si ritiene che i due manufatti (cabine) non determinino un incremento sostanziale nella riduzione dei tempi di corrivazione. Sarà pertanto sufficiente verificare che l'impianto fognario di smaltimento

Viale della Fiera 8 tel 051 527 4530 / 4590
40127 Bologna

stpc.bologna@regione.emilia-romagna.it;
stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno		DP	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	Fasc.	ANNO	NUMERO	SUB
					Classif.	5685	650	20				2024	399	

esistente in cui confluiranno le acque della superficie pavimentata sia già dimensionato per contenerle.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si indicano il dott. Enrico Mazzini (enrico.mazzini@regione.emilia-romagna.it – 051 527 6828) o l'Ing. Leonardo Guarnieri (leonardo.guarnieri@regione.emilia-romagna.it) quali possibili riferimenti per successivi contatti.

Distinti Saluti.

Il Responsabile
Ing. Davide Parmeggiani
(*firmato digitalmente*)

File: 2024_ZolaP_Cavanella_PioppaESt_A14

PO: Mazzini

Allegato: //