Binario di supporto al tubo Floortech

I binari indicati dalla schema di posa sono indicativi.
Saranno da prevedersi su tutte le curve di testa, e quelli intermedi a distanza di 1,2/1,5 ml uno dall'altro.

In caso di utilizzo di manicotto di tipo Autoallineante, sigillare completamente con Fulltop del nastro i pannelli isolanti tra di loro e lungo tutto il perimetro fissare il risvolto della banda perimetrale sul pannello.
Inoltre, saremo da utilizzare un maggior numero di clips ancorarli, in maniera tale che il tubo sia vincolato ai pannelli isolanti ogni circa 0,8 ml.

Giunto di dilatazione

I giunti di dilatazione indicati in progetto sono il risultato della nostra miglior esperienza. Vanno comunque sottoposti ed approvati dalla direzione lavori prima della posa in opera.
Il compito di eliminare preventivamente al Floorwild con l'intento di coordinare le fughe da riportare in superficie.

Sezione del giunto di dilatazione



Per il mantenimento del pavimento di fughe tale scopo evitare l'aderenza del massetto in fregio.
Se il massetto è armato con filina d'acciaio il giunto di dilatazione può essere eseguito con un tondino di acciaio 6 mm piegato a U e posto ogni 30 cm circa come da disegno tipico.

Riscaldamento a pavimento Floor Tech

Sistema ROLL XPS Carbon 23 mm (Pannello in polistirene estruso)



Sistema ROLL XPS Carbon 30 mm (Pannello in polistirene estruso)

La Floorwild si riserva pur rispettando il risultato della scelta migliore esperienza sia consolidata puntando indicativa, libertà funzionale variabilità della condizioni applicative e d'impiego è quindi raccomandata l'esecuzione di specifiche prove preliminari in modo da verificare l'idoneità del sistema proposto in funzione delle caratteristiche del sistema radiante e conformati con quanto proposto al fine di ripartizione funzionale e dimensionamento termico e strutturale.
Se il massetto non è armato con fibra d'acciaio Floor Tech,raccomanda una rete elettrosaldata zincata 5 x 5 cm fili 3 sollevata mediante dei distanziatori a circa 1 cm dalla superficie superiore del pannello isolante una fibra preferenza opportunamente dosata secondo le indicazioni del produttore come funzione antifessurativa.
Il massetto deve essere realizzato con spessore minimo di 4 cm sopra la tubazione.
In caso di riscaldare dello spessore del massetto aumentare il quantitativo di fibra secondo le indicazioni della Floor Tech.
Il massetto deve essere realizzato con spessore minimo di 4 cm sopra la tubazione.
Rispettare le regole d'ottavazione a pavimento, ritirare 5 mm c.
La resistenza termica massima del rivestimento del pavimento deve essere inferiore a 0,15 mq/cW.

Le tubazioni per il collegamento degli scaldasalviette devono essere installate sotto al pannello nella/pianta a pavimento

Tubazioni posizionate in prossimità della pareti esterne con passo consigliato 22,25 mm

PIANO TERRA

AREA	174 mq
PERIMETRO	176 mt



Collettore	N°Circuiti		Impianto	Area CT	Portata Max Circ	Perdite Circ.
C = 2	12 (9+2 riscaldo + 2 raccordi)		35+2	1500,00	1439,2
C = 1	11 (10+2 scaldasalviette)		35+2	1174,00	1196,4

Le tubazioni per il collegamento degli scaldasalviette devono essere installate sotto al pannello nella/pianta a pavimento

Tubazioni posizionate in prossimità della pareti esterne con passo consigliato 22,25 mm

Ambiente	Temp.C°Ci	Pot. Riscaldata[W]	Pannello	Tubo	Interasse[mm]	Rivestimento
(Ga1)- 1-Soggiorno	20,0	4211,0	Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite	Tubo Multistrato Floor Tech 16	60	Ceramica
(Ga1)- 2-Cucina	20,0	1358,0	Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite	Tubo Multistrato Floor Tech 16	60	Ceramica
(Ga1)- 3-Disimpegno	20,0	1812,0	Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite	Tubo Multistrato Floor Tech 16	60	Ceramica
(Ga1)- 4-Camera1	20,0	1710,0	Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite	Tubo Multistrato Floor Tech 16	60	Ceramica
(Ga1)- 5-Ufficio	20,0	2842,0	Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite	Tubo Multistrato Floor Tech 16	60	Ceramica
(Ga1)- 6-Bagno1	22,0	1052,0	Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite	Tubo Multistrato Floor Tech 16	60	Ceramica
(Ga1)- 7-Bagno2	22,0	1052,0	Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite	Tubo Multistrato Floor Tech 16	60	Ceramica
(Ga1)- 9-Locale	20,0	2852,0	Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite	Tubo Multistrato Floor Tech 16	60	Ceramica
(Ga1)- 10-Bagno3	22,0	4996,0	Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite	Tubo Multistrato Floor Tech 16	60	Ceramica
(Ga1)- 11-Soggiorno	20,0	3912,0	Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite	Tubo Multistrato Floor Tech 16	60	Ceramica

Ambiente	Temp.C°Ci	Pot. Riscaldata[W]	Pannello	Tubo	Interasse[mm]	Rivestimento
(Ga1)- 12-Camera	20,0	3912,0	Pannello ROLL XPS 38 mm con grafite	Tubo Multistrato Floor Tech 16	60	Ceramica

Collettore C-1

Ambiente	Circuito	Lunghezza	Perdite Circ.	Portata	Portata[l/min]	Passo P.Max
(Ga1)- 4-Camera1	1	49,34	9,12	55,45	1,1	150 \ 100
	2	49,82	9,14	56,96	1,1	150 \ 100
(Ga1)- 5-Ufficio	3	59,11	9,69	56,19	0,6	150 \ 100
(Ga1)- 6-Bagno1	4	63,33	6,36	71,63	1,0	150 \ 0
	5	50,97	6,65	71,37	1,0	150 \ 0
(Ga1)- 7-Bagno2	6	39,84	5,69	42,32	0,6	150 \ 0
(Ga1)- 9-Locale	7	62,36	10,41	78,79	1,7	150 \ 100
(Ga1)- 10-Bagno3	8	56,34	15,62	51,36	0,9	150 \ 0
	9	51,87	15,62	46,99	0,8	150 \ 0
(Ga1)- 12-Camera	10	37,42	6,52	45,94	0,9	150 \ 0
	11	43,63	5,99	43,62	0,8	150 \ 100
	12	54,13	7,08	66,12	1,4	150 \ 0

Collettore C - 2

Ambiente	Circuito	Lunghezza	Perdite Circ.	Portata	Portata[l/min]	Passo P.Max
(Ga1)- 1-Soggiorno	1	79,22	1,89	81,11	2,4	150 \ 100
	2	62,65	2,98	65,63	2,1	150 \ 0
	3	63,45	2,96	66,43	2,1	150 \ 0
	4	77,80	4,44	82,25	2,3	150 \ 0
	5	72,15	4,44	77,00	2,9	150 \ 0
(Ga1)- 2-Cucina	6	50,45	14,52	64,97	1,1	150 \ 100
	7	66,06	5,16	67,21	1,9	150 \ 100
	8	61,16	5,16	66,40	1,9	150 \ 100

Collettore C-1+DOPPIA CO

Ambiente	Circuito	Lunghezza	Perdite Circ.	Portata	Portata[l/min]	Passo P.Max
(Ga1)- 11-Soggiorno	1	59,61	15,21	75,02	1,2	150 \ 0
	2	58,67	15,09	73,77	1,2	150 \ 0

PIANO MANSARDA

AREA	17 mq
PERIMETRO	18 mt



PIANO INTERRATO





LEGENDA	
	Tubo in rame per impianti frigoriferi tipo cupex di diametro indicato
	Tubo in multistrato con isolamento conforme L.10/91 di diametro indicato
	Tubo in multistrato con isolamento termico per ricircolo sanitario

Ing. Giorgetti Giampiero
PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTI TECNOLOGICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Via Abbazione, 3/1 Loc. Monteveglio - 40053 VALSAMOGGIA (BO)
Tel. 051-6921046 - Cell. 348-5130521 - Mail: giampiero@studiogiorgetti.com

COMMITTENTE: Cav ENRICO e CUDETTI MARIA GRAZIA
Via Bibbiena 27
Zola Predosa (BO)

OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE UNIFAMILIARE IN VIA GARIBALDI ZOLA PREDOSA (BO)

DATA EMISSIONE:	05/10/2018	TIMBRO	N° TAV.
N° COMMESSA:	23-18		M.01
SCALA:	1:50		
RESP. PROGETTO:	Ing. Giorgetti Giampiero		
COLLABORATORI:			

ELABORATO: PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

REVISIONI:

Data	N°	Tipo Revisione
15/12/18	1	PRIMA EMISSIONE

NOME FILE: 23-18_CIVI ENRICO M.01.dwg — REDATTO/DISEGNO: G.GIORGETTI

A TERMINE DI LEGGE E' VIETATA LA COPIA O LA RIPRODUZIONE DI QUESTO ELABORATO SENZA IL CONSENSO DELL'AUTORE