




COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Provincia di Bologna



Il committente:

Comune di Zola Predosa (BO)
Piazza della Repubblica, 1

Il Responsabile unico

del procedimento:

Dott. Roberto Costa



Intervento:

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche



Zola Predosa per tutti ...

progetto a cura di:



Bruno De Pietri

via Circonvallazione sud,50 41049 Sassuolo (MO)

Tel. 0536872042 cell. +39 347.6364441 email: bruno@depietri.eu - PEC: bruno.depietri@archiworldpec.it

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

n° tavola

**SC
05**

Elaborato:

**SCHEDE DI SPORTELLO
BARRIERE ZERO**

Scala:

data:

10.03.25

Rev. del:

SCHEDA DI RILIEVO DELLE AREE URBANE



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	1
--	-------------------------	----------

PROBLEMA:

Attraversamento: assenza strisce pedonali per consentire di attraversare la strada


DESCRIZIONE:

Segnalazione del 14/02/2016 Assenza dell'attraversamento verso il parcheggio di via Risorgimento 191A fronte rotatoria e necessità di rifare la rampa del marciapiede



SOLUZIONE:

Intervento realizzato in tempi recenti con attraversamento sopraelevato alla quota del marciapiede e il rifacimento della pavimentazione del marciapiede. Raggiungere il posto auto riservato al disabile comporta l'attraversamento pedonale dell'incrocio d'uscita dal parcheggio verso il marciapiede non ancora eseguito.



SCHEDA DI RILIEVO DELLE AREE URBANE



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	2
--	------------------	---

PROBLEMA:

Percorso pedonale: senza continuità


DESCRIZIONE:

Il marciapiede si interrompe in prossimità del negozio di tende avvolgibili con uno scalino



SOLUZIONE:

Realizzare rampa



SCHEDA DI RILIEVO DELLE AREE URBANE



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	3
--	-------------------------	----------

PROBLEMA:

Marcia piede: Marcia piede assente


DESCRIZIONE:

Dopo aver attraversato il Negoziato di tende e avvolgibili direzione centro manca il marciapiede



SOLUZIONE:

Realizzare marciapiede di larghezza 1,50 mt.



SCHEDA DI RILIEVO DELLE AREE URBANE



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	4
--	------------------	---

PROBLEMA:

Percorso pedonale: senza continuità


DESCRIZIONE:

Marciapiedi inetrotto da gradini, assenza di rampe e continuità in prossimità di Palazzo Macchelli-Marsigli



SOLUZIONE:

Realizzare rampa togliendo un posto auto sul fronte strada



SCHEDA DI RILIEVO DELLE AREE URBANE



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	5
--	-------------------------	----------

PROBLEMA:

Percorso pedonale: senza continuità


DESCRIZIONE:

Scalini per accedere ai negozi fabbricato all'angolo con Via XXV Aprile



SOLUZIONE:

Realizzare rampa a bordo strada fronte via Risorgimento togliendo posti auto



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	6
--	-------------------------	----------

PROBLEMA:

Percorso pedonale: senza continuità


DESCRIZIONE:

Scalini per accedere ai negozi fabbricato all'angolo con Via XXV Aprile via Raibolini



SOLUZIONE:

Realizzare rampa a bordo strada fronte via Risorgimento togliendo posti auto



SCHEDA DI RILIEVO DELLE AREE URBANE



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	7
--	------------------	---

PROBLEMA:

Marciapiede inferiore a 90 cm: Marciapiede insufficientemente largo che non permette il passaggio alle carrozzine.


DESCRIZIONE:

Occorre allargare il marciapiede da via Raibolini verso impianto semaforico - rilievo del 14/02/2016 intervento eseguito



SOLUZIONE:

Allargamento marciapiede con pavimentazione in autobloccanti




SCHEDA DI RILIEVO DELLE AREE URBANE



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO



Via Risorgimento

8

PROBLEMA:

Ostacolo: siepi o alberature sporgenti


DESCRIZIONE:

Siepe privata sporgente



SOLUZIONE:


Tenere potata la siepe in modo da non intralciare il pedone



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO



Via Risorgimento

9

PROBLEMA:

Percorsi con ostacoli


DESCRIZIONE:

All'incrocio con via Dell'Abbazia occorre sistemare la rampa e arretrare il passaggio pedonale



SOLUZIONE:

Intervento eseguito in tempi recenti



SCHEDA DI RILIEVO DELLE AREE URBANE



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	10
--	-------------------------	-----------

PROBLEMA:

Marciapiede: solo su un lato con larghezza inferiore a 90 cm senza lo spazio che consente l'inversione.


DESCRIZIONE:

Arrivati al palazzo edicola-lavasecco si potrebbe allargare marciapiede esistente in cotto e/o realizzarne uno nuovo arretrando gli stalli



SOLUZIONE:

Realizzare marciapiede visto l'attraversamento semaforico



SCHEDA DI RILIEVO DELLE AREE URBANE



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	11
--	------------------	----

PROBLEMA:

Raccordi: Il percorso si raccorda con il livello stradale con rampe di pendenza superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm

DESCRIZIONE:

Fino a via Matteotti i marciapiedi sono a norma come larghezza mentre le rampe sono da rifare



SOLUZIONE:

Marciapiede realizzato recentemente



SCHEDA DI RILIEVO DELLE AREE URBANE



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	12
--	-------------------------	-----------

PROBLEMA:

Raccordi: Il percorso si raccorda con il livello stradale con rampe di pendenza superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm


DESCRIZIONE:

Fino al palazzo Banca BPER i marciapiedi sono a norma in larghezza, occorre mettere a norma tutte le rampe



SOLUZIONE:

Marciapiede realizzato recentemente



SCHEDA DI RILIEVO DELLE AREE URBANE



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	13
--	------------------	----

PROBLEMA:

Raccordi: Il percorso si raccorda con il livello stradale con rampe di pendenza superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm


DESCRIZIONE:

Occorre sistemare le due rampe in corrispondenza del passaggio incrocio via del Calcagno



SOLUZIONE:

Marciapiede realizzato recentemente



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	14
--	-------------------------	-----------

PROBLEMA:

Attraversamento: sfalsato con raccordo
tramite rampa


DESCRIZIONE:

Realizzare le rampe del marciapiede in
corrispondenza del passaggio pedonale



SOLUZIONE:

Marciapiede e attraversamento realizzato
recentemente



Pendenza longit. max 3%



SCHEDA DI RILIEVO DELLE AREE URBANE



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	15
--	------------------	----

PROBLEMA:

Assenza di rampe: L' attraversamento ha gradini o bordi rialzati, che rendono impossibile il passaggio per chi usa una sedia a rotelle o un passeggino.

DESCRIZIONE:

Per attraversare via Degli Albergati sarebbe opportuno realizzare passaggio pedonale arretrato



SOLUZIONE:

Marciapiede e attraversamento realizzato recentemente

SCHEDA DI RILIEVO DELLE AREE URBANE



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	16
--	------------------	----

PROBLEMA:

Scivoli e/o rampe marciapiede assenti o da adeguare


DESCRIZIONE:

Sistemare rampa



SOLUZIONE:

Marciapiede realizzato recentemente



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	17
--	-------------------------	-----------

PROBLEMA:

Gradino: senza rampe di accesso.

Esclusione di persone con mobilità ridotta.

DESCRIZIONE:


Situazione segnalata anche nel 2016

Negozi tendes e avvolgibili



SOLUZIONE:

Realizzare rampa



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

Via Risorgimento

18

PROBLEMA:

Gradino: senza rampe di accesso.
Esclusione di persone con mobilità ridotta.


DESCRIZIONE:

Situazione segnalata anche nel 2016
Negozio Fioraia Cristina



SOLUZIONE:

Realizzare rampa



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	19
--	-------------------------	-----------

PROBLEMA:

Gradino: senza rampe di accesso.
Esclusione di persone con mobilità ridotta.


DESCRIZIONE:

Situazione segnalata anche nel 2016
Patronato Acli e Agenzia Macchelli



SOLUZIONE:

Realizzare rampa



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	20
--	------------------	----

PROBLEMA:

Gradino: senza rampe di accesso.
Esclusione di persone con mobilità ridotta.


DESCRIZIONE:

Situazione segnalata anche nel 2016
Paninoteca-Michou SR Tropez



SOLUZIONE:

Realizzare rampa



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	21
--	---------------------------	-------------

PROBLEMA:

Gradino: senza rampe di accesso.
Esclusione di persone con mobilità ridotta.


DESCRIZIONE:

Situazione segnalata anche nel 2016
Lavanderia, Utinseleria, Kebab



SOLUZIONE:

Realizzare rampa



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	22
--	-------------------------	-----------

PROBLEMA:

Marciapiede: Marciapiede assente

DESCRIZIONE:


Situazione segnalata anche nel 2016
Calzolaio- fronte impianto semaforico



Galaxy A53 5G

SOLUZIONE:

Realizzare marciapiede di larghezza 1,50 mt.



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	23
--	-------------------------	-----------

PROBLEMA:

Marciapiede: Marciapiede assente


DESCRIZIONE:

Situazione segnalata anche nel 2016 Franco Pizza - fronte impianto semaforico



SOLUZIONE:

Realizzare marciapiede di larghezza 1,50 mt.



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	24
--	-------------------------	-----------

PROBLEMA:

Marciapiede: Marciapiede assente


DESCRIZIONE:

Marciapiede con grate - fronte Negozio F.Ili Caruso



SOLUZIONE:

Realizzare marciapiede di larghezza 1,50 mt.



GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	25
--	------------------	----

PROBLEMA:

Assenza di rampe: L' attraversamento ha gradini o bordi rialzati, che rendono impossibile il passaggio per chi usa una sedia a rotelle o un passeggino.


DESCRIZIONE:

Fronte Ferramenta Badiali



SOLUZIONE:

Realizzare rampa con il marciapiede del Negozio



GIUDIZIO

FRAZIONE RIALE

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	26
--	-------------------------	-----------

PROBLEMA:

Marciapiede: Marciapiede assente


DESCRIZIONE:

Attraversamento verso Enoteca Cavalieri
gradino e passaggio sotto la copertura del
locale asfalto dissestato no marciapiede
laterale fronte strada



SOLUZIONE:

Realizzare marciapiede fronte strada



GIUDIZIO

FRAZIONE RIALE

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	27
--	------------------	----

PROBLEMA:

Marciapiede: con larghezza maggiore e/o uguale a 90 cm senza lo spazio che consente l'inversione.


DESCRIZIONE:

Marciapiede non collegato alla rete esistente con rampa da adeguare - panificio Battelli



SOLUZIONE:

Realizzare marciapiede fronte strada



GIUDIZIO

FRAZIONE RIALE

N.INTERVENTO

	Via Risorgimento	28
--	---------------------------	-------------

PROBLEMA:

Marciapiede: con larghezza maggiore e/o uguale a 90 cm senza lo spazio che consente l'inversione.

DESCRIZIONE:

Marciapiede non collegato alla rete esistente con rampa da adeguare - BAR



SOLUZIONE:

Realizzare marciapiede fronte strada

