




**COMUNE DI ZOLA PREDOSA**

Provincia di Bologna



Il committente:

Comune di Zola Predosa (BO)  
Piazza della Repubblica, 1

Il Responsabile unico

del procedimento:

Dott. Roberto Costa



Intervento:

## Piano Eliminazione Barriere Architettoniche



*Zola Predosa per tutti ...*

progetto a cura di:



**Arch. Bruno De Pietri**

via Circonvallazione sud,50 41049 Sassuolo (MO)

Tel. 0536872042 cell. +39 347.6364441 email: bruno@depetri.eu - PEC: bruno.depietri@archiworldpec.it

### STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

n° tavola

**SC  
06**

Elaborato:

**SCHEDE DI INTERVENTI IN CORSO**

Scala:

data:


**10.03.25**

Rev. del:

GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO



## Via Risorgimento

1

### PROBLEMA:

Ostacolo lungo il percorso: Elementi come lampioni, cartelli o arredo urbano intralciano il percorso.

### DESCRIZIONE:

Presenza lungo il percorso di palo con segnaletica. La posa degli autobloccanti è di tipo a correre in senso longitudinale, si predilige la posa in senso trasversale da cordolo a cordolo o a lisca di pesce, per impedire di creare fughe che rendono il percorso difficoltoso alle persone disabili.



### SOLUZIONE:

Dare continuità al percorso collegandolo alla rete esistente, Rimozione di ostacoli: Garantire che gli spazi siano liberi da ostacoli e ben mantenuti.



Data rilievo:


06/02/2025

P.E.B.A. della città di Zola Predosa

GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO



## Via Risorgimento

2

### PROBLEMA:

Segnaletica: Loges errato e/o non pertinente.


### DESCRIZIONE:

Loges errato sull'intersezione dei percorsi ammissibili



### SOLUZIONE:

Segnalazione chiara: Utilizzare segnaletica che indichi chiaramente le strade e i percorsi accessibili.



Data rilievo:


06/02/2025

P.E.B.A. della città di Zola Predosa

GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO



## Via Risorgimento

**3**

**PROBLEMA:**

Attraversamento: a livello della sede stradale


**DESCRIZIONE:**

Creare raccordo con marciapiede



**SOLUZIONE:**

Inclusività: Integrare il design universale nella pianificazione degli spazi, garantendo che rampe e scivoli siano utilizzabili da tutti.



Data rilievo:


06/02/2025

P.E.B.A. della città di Zola Predosa

GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO



## Via Risorgimento


4

**PROBLEMA:**

Percorso pedonale: senza continuità


**DESCRIZIONE:**

Il pedonale si interrompe agli ingressi del distributore, senza segnaletica mettendo in pericolo il pedone.



**SOLUZIONE:**

Segnalazione chiara: Utilizzare segnaletica che indichi chiaramente le strade e i percorsi accessibili.



Data rilievo:


06/02/2025

P.E.B.A. della città di Zola Predosa

GIUDIZIO

CAPOLUOGO ZOLA PREDOSA

N.INTERVENTO



## Via Risorgimento

**5**

### PROBLEMA:

Segnaletica: Loges errato e/o non pertinente.


### DESCRIZIONE:

Loges posizionato troppo vicino al confine delle proprietà private. La distanza minima è di 30-40 cm.



### SOLUZIONE:

loges: necessario il rifacimento dei percorsi tattili rispetto alla normativa



Data rilievo:

06/02/2025

P.E.B.A. della città di Zola Predosa